

産業廃棄物処理施設維持管理記録簿[管理型](令和3年12月度)

対象期間:令和3年12月1日～令和3年12月31日

埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量(規12条の7の34-I)

| 種類 | 数量(単位) |
|----------------|------------|
| 燃えがら | (/月) |
| 汚泥 | 33 七 (/月) |
| 廃プラスチック類 | (/月) |
| 紙くず | (/月) |
| 木くず | (/月) |
| 繊維くず | (/月) |
| 動植物性残渣 | (/月) |
| ゴムくず | (/月) |
| 金属くず | (/月) |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 32 七 (/月) |
| 鉱さい | (/月) |
| がれき類 | (/月) |
| 安眠ふん尿 | (/月) |
| 安眠死体 | (/月) |
| ばいじん | (/月) |
| 廃石綿等 | (/月) |
| 処分するために処理したもの | (/月) |
| その他(石綿含有産業廃棄物) | 38 七 (/月) |
| その他() | (/月) |
| その他() | (/月) |

水質検査の実施状況と措置(月1回測定)(規12条の7の34-IIイ)

| 採取場所 | 地下水等 | | 放流水 |
|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | 別紙1の通り ^{※1} | 別紙1の通り ^{※1} | 別紙1の通り ^{※1} |
| 採取日 | 令和3年12月3日 | 令和 年 月 日 | 令和3年12月3日 |
| 分析結果が得られた日 | 令和3年12月9日 | 令和 年 月 日 | 令和3年12月9日 |
| 電気伝導率 | 220 | | |
| 塩化物イオン濃度 | 30 | | |
| 水素イオン濃度 | | | 7.2 |
| 生物化学的酸素要求量 | | | 1.2 |
| 化学的酸素要求量 | | | 7.9 |
| 汚濁物質 | | | 1 未満 |
| 窒素含有量 | | | 4.1 |
| 異状の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・無 | |
| 必要な措置を講じた日付とその内容 ^{※3} | | | |

水質検査の実施状況と措置(年1回測定)(規12条の7の34-IIイ)

| 採取日 | 地下水等 | | 放流水 |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 採取場所 | 別紙1の通り ^{※1} | 別紙1の通り ^{※1} | 別紙1の通り ^{※1} |
| 分析結果が得られた日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |
| 分析結果 | 別紙2の通り ^{※2} | 別紙2の通り ^{※2} | 別紙2の通り ^{※2} |
| 異状の有無 | 有・無 | 有・無 | |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※3} | | | |

施設の点検(規12条の7の34-IIイ及びIIイ)

| 点検日 | 調整等 | 送水工 | 調整池 | 浸出液処理設備 |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 | 令和3年12月3日 |
| 異状の有無 | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> | 有・ <input checked="" type="radio"/> |
| 必要な措置を講じた年月日とその内容 ^{※3} | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 | 令和 年 月 日 |

※1 異分種の平均値に位置を示すこと。

※2 別紙2に記載するが仕様変更を要すること。

※3 異状が認められた場合のみ記入すること。